

Tämä ohje on tarkoitettu Haukiputaan Sähkösuuskunnalta tilatuille tonttikeskuksille. Voidaan käyttää soveltuvin osin myös muihin tonttikeskus asennuksiin, jolloin kohteen sähköurakoitsija vastaa keskuksen asentamisesta.

Tonttikeskuksen asennuksessa tulee noudattaa tätä ohjetta, ennen mittarointia ja sähköjen kytkentää tulee erityisesti kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: tonttikeskus tulee sijoittaa lopulliselle paikalle ja jalusta tulee olla asennettuna kiinteästi maahan sekä tuleva liittymisjohto tulee olla peitettynä koko matkaltaan (ainoastaan kaapelijatkoksen kohta saa olla tilapäisesti peittämättä).

Mikäli tonttikeskuksen asennuksessa on puutteita, kohde jätetään kytkemättä verkkoon ja mittaroinnin tilaajaa laskutetaan turhasta käynnistä palveluhinnaston mukaisesti!

Mikäli tonttikeskuksen asennusta ei voida tehdä tämän ohjeen mukaisesti, suosittelemme erillisen työmaakeskuksen hankintaa työmaasähkön ajaksi.

